

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Органа по сертификации электрической энергии  
Открытого акционерного общества

«Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС»



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя Федерального  
агентства по техническому регулированию  
и метрологии

Е.Р.Петросян

| Наименование<br>испытываемой продукции  | Код<br>ОКД | Наименование испытаний и (или)<br>определяемых характеристик (параметров)  | Обозначение НД, на соответствие которым проводится<br>сертификация | Наименование НД, на соответствие которым проводится<br>сертификация |
|---|------------|--|--|---|
| 1   | 2          | 3  | 4  | 5   |
| Электрическая энергия в<br>переменном токе трех фазного и<br>однофазного тока частотой<br>50 Гц | 01 1000    | 1. Показатели качества электрической энергии<br>(ПКЭ):<br>- установившиеся отклонения напряжения;<br>- размах изменения напряжения;<br>- доза фликера;<br>- коэффициент искажения синусоидальности кривой<br>напряжения;<br>- коэффициент n-ой гармонической составляющей<br>напряжения;<br>- коэффициент несимметрии напряжений по<br>обратной последовательности;<br>- коэффициент несимметрии напряжений по | ГОСТ 13109 - 97  | ГОСТ 13109-97,<br>ГОСТ Р 53333-2008                                 |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | нулевой последовательности;<br>- отклонение частоты;<br>- амплитудное напряжение;<br>- коэффициент временного перенапряжения;<br>- длительность провала напряжения. |  |  |
|--|--|---|--|--|

Генеральный директор ОАО «Фирма ОРГРЭС»

Руководитель Органа по сертификации  
электрической энергии ОАО «Фирма ОРГРЭС»



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Р. А. Асхатов

Е. Г. Ефрова

Пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено  
печатью

*21/02/01* лист 2

