

Уважаемый Владимир Валентинович

Хочу поздравить Вас с успешным окончанием комплексного опробования энергоблока ПГУ-230 на площадке ТЭС «Сисак-3», проведенным при непосредственном участии ваших сотрудников. В период пуско-наладочных работ, от проверки кабельных связей до проведения комплексных испытаний, Ваши сотрудники проявили себя, как квалифицированные специалисты, хорошо знающие свое дело. Отдельно хочу отметить высококвалифицированные действия бригадного инженера АСУ ТП КИП Бакалова Романа Викторовича в части проведения ПНР АСУ ТП ЭЧСРиЗ газотурбинной установки ГТ-160. Роман Викторович проявил себя, как чуткий сотрудник, понимающий текущую обстановку на блоке, умеющий грамотно и четко расставлять приоритеты. При его непосредственном участии был налажен весь КИПиА, а также проведена проверка правильности работы функциональных алгоритмов.

Надеюсь, что и в дальнейшем Ваши сотрудники будут проявлять себя как квалифицированные специалисты, умеющие решать сложные, не стандартные задачи, при проведении пуско-наладочных работ на других энергоблоках.

Инженер Сименс СТГТ



Масюков Ю. В.